

İAOSB Fabrika Çıkış Rögarında Olması Gereken Ön Arıtma Kriterleri

Parametre (mg/l)	Kompozit Numune	Kompozit Numune
	2 saatlik	24 saatlik
Askıda Katı Madde	500	500
Yağ ve Gres	100	100
Kadmiyum	1.5	1.5
Heksavalent Krom	0.5	0.5
Toplam Krom	3	3
Bakır	5	2
Kurşun	2	2
Nikel	4	4
Çinko	7	7
Civa	0.2	0.2
Toplam Siyanür	2	0.5
Florür	300	300
Fenoller	10	10
Kimyasal Oksijen İhtiyacı	2500	2500
PH	6-10	6-10